

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт систем отопления, водоснабжения (подвал, тепловой узел)**  
**в средней школе № 33, ул. П.Осипенко, 6.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм	М	10
2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм	М	10
3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм	М	20
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм	М	20
5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57 мм	М	130
6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 76 мм	М	20
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 89 мм	М	20
8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 108 мм	М	100
9	Смена шаровых кранов диаметром 20 мм	Шт	30
10	Смена затворов диаметром 50 мм	Шт	15
11	Смена затворов диаметром 80 мм	Шт	2
12	Смена затворов диаметром 100 мм	Шт	2
13	Смена сгонов диаметром 20 мм	Шт	30
14	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	Шт	30
15	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	Шт	2
16	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	Шт	2
17	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	Врезка	30
18	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	Врезка	4
19	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	Врезка	4
20	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	М	190
21	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм	М	180
22	Установка манометров с трехходовым краном	Комплект	1
23	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	Шт	2
24	Масляная окраска труб диаметром до 50 мм	М2	43,2
25	Масляная окраска труб диаметром до 100 мм	М2	60
26	Изоляция трубопроводов	М2	103,2