

Дефектная ведомость

На текущий ремонт освещения в дошкольном образовательном учреждении №90
(ул. Юбилейная, 54)

№ П/п	Наименование ремонтных работ	Ед-ца Изм..	Количество
1.	Демонтаж/монтаж щитов распределительных типа ЩРН-П	100шт	0,03
2.	Монтаж выключателей дифференциальных двухполюсных типа АД12-16а	100шт	0,03
3.	Разводка по устройствам и подключение внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов	100 шт	1,2
4.	Монтаж светильников типа МСКЦ -77	100 шт	0,08
5.	Монтаж светильников типа НПП	100 шт.	0,3
6.	Прокладка труб винипластовых диаметром до 25мм с креплением накладными скобами	100п.м	2,2
7.	Установка ответвительных коробокоткрытой проводки	100шт	0,38
8.	Монтаж труб полиэтиленовых диаметром 20мм	100п.м	1,0
9.	Затягивание проводов сечением 6мм ² в проложенные трубы	100м. п	5,6
10.	Демонтаж кабеля	100м.п	3,0
11.	Демонтаж светильников наружного освещения	100 шт	0,08
12.	Демонтаж светильников потолочных	100шт	0,2
13.	Установка кронштейнов сварных металлических	100 шт	0,08
14.	Прокладка труб ВГП 40х3,5мм ²	тн	0,047
15.	Швеллер №8	тн	0,09
16.	Замер сопротивления электрооборудования (Предоставить лицензию на данный вид работ)		