

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт электроосветительной системы

Основание:

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600	шт.	1
2.		Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до 100	шт.	2
3.		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250	шт.	1
4.		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	14
5.		Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	7
6.		Прим. Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-16А	шт.	7
7.		Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	5.27
8.		Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x18 мм	м	209.1
9.		Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 24x22 мм	м	308.04
10.		Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x20 мм	м	20.4
11.		Сети проводок в зданиях и сооружениях. Провода в коробах: Провод, сечение, мм ² , до 6	100 м	7.6
12.		Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3x1,5 мм ²	1000 м	0.9167
13.		Сети проводок в зданиях и сооружениях. Провод, сечение, мм ² , до 35 в коробах	100 м	3.15
14.		Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3x2,5 мм ²	1000 м	0.36565
15.		Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-003/2с	шт.	34
16.		Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-213	шт.	4
17.		Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	56
18.		Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.05712
19.		Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа ЛПО18-2Х40/П-01 УХЛ4 (полугерметик "Арктик")	шт.	9
20.		Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	35
21.		Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220	шт.	7
22.		Светильник подвесной типа: НСБ20-3Х60	шт.	12
23.		Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа: Б 220-230-60	10 шт.	3.672
24.		Демонтаж кабеля	100 м	1
25.		Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08
26.		Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича диаметром отверстия 30 мм	100 отверст	0.3
27.		Светильник потолочный типа НПО 01-2Х60/Н-01УА двух ламповый	шт.	2
28.		Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 20 винипластовые	100 м	0.8
29.		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.8
30.		Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.6
30.		Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.	0.02

